

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности
(наименование органа государственного пожарного надзора)

214004, г. Смоленск ул. Багратиона, д. 3 тел./факс (4812) 65-69-23

телефон доверия (4812) 34-99-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Заключение № 0061
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «05» мая 2014 г. по 12 ч. 00 мин. «06» мая 2014 г. проведено
обследование документов, объекта защиты здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 7 г. Смоленска»

наименование здания, сооружения, строения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: 214033, г. Смоленск, ул. Московский большак, д. 12

по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной
безопасности

объекты защиты соответствуют (не соответствуют) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для
указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7
г. Смоленска», 6729015077

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника Главного управления

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

МЧС России по Смоленской области – начальник
управления (главный государственный инспектор
Смоленской области по пожарному надзору)

В.И. Войтулевич

ИНН: 6730054754

« 13 » мая 2014 г.



*-место печати органа ГПН

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Смоленск, ул. Багратиона, д.3 тел./факс 20-23-23,
gu.mchs.sml@yandex.ru т. доверия 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Смоленска управления надзорной деятельности
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Смоленск, 214018, ул. Урицкого, д. 7, тел. факс 8(4812) 38-74-11, 38-74-02
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 0061

по результатам рассмотрения заявления

“06” мая 2014 года

г. Смоленск
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.

Инспектор отдела надзорной деятельности города Смоленска УНД Главного управления МЧС России по Смоленской области Кочанов Александр Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 ч 00 мин. “05” мая 20 14 г. по 12 ч 00 мин.
“06” мая 20 14 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях: муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7» города Смоленска.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (~~ых~~) по адресу: г. Смоленск, Московский Большак, д. 12

при обследовании совместно с исполняющим обязанности директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 7» Александровой Татьяной Викторовной, заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 7» города Смоленска Крючковой Валентиной Ивановной.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Учебный корпус (г. Смоленск, ул. Московский большак, д.12).

Здание двухэтажное 1978 года постройки, общей площадью 462,8 м², стены - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, кровля совмещенная рулонная, перегородки гипсолитовые, полы дощатые, плиточные.

Электрическая сеть скрытого исполнения 220 вольт. Отопление центральное водяное, вентиляция естественная. Здание II степени огнестойкости. Предел огнестойкости строительных конструкций: несущие стены не ниже R 90, наружные ненесущие стены не ниже E 15; перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) не ниже REI 45, строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены не ниже REI 90, марши и площадки лестниц не ниже R 60. Класс пожарной опасности строительных конструкций: класс конструктивной пожарной опасности здания C0, наружные стены с внешней стороны K0, стены, перегородки, перекрытия K0, стены лестничных клеток K0, марши и площадки лестниц в лестничных клетках K0. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание школы оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей в случае пожара 2-ого типа. Акт приема в эксплуатацию пожарно-охранной сигнализации от 10.08.2006 года. АПС и СОУЭ смонтирована фирмой ООО «Системы безопасности «Инжиниринг», лицензия от 21.10.2002 № 2/00323 выдана МЧС России. Лицензия выдана на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей заключен с фирмой СГОООО «ВДПО» от 30.12.2013 № 6, лицензия выдана МЧС России от 26.12.2012 № 1-Б/00611).

В состав установок АУПС и СОУЭ входят: пульт контроля и управления охранно-пожарный «Гранит-5»-1 шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41»-50 шт.; извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»-4 шт.; оповещатель охранной световой «Блик-С-12»-7 шт., оповещатель звуковой «ПКИ-1» «Иволга»-3 шт.

Выход со второго этажа на первый осуществляется по двум лестничным клеткам, которые ведут в общий коридор первого этажа и хореографический зал первого этажа, из которых имеется два выхода непосредственно наружу.

Для отделки стен в общем коридоре, ведущем к выходам наружу из здания применены материалы (оштукатурены, покрашены водоземлемой краской) с показателями пожарной опасности, не превышающими Г2, В2, Д3, Т3, для отделки потолка в общем коридоре на втором этаже здания применены материалы (пластиковые панели) с показателями пожарной опасности, не превышающими Г2, В2, Д3, Т3, для покрытия пола в общем коридоре, ведущим к выходу из здания применены материалы (керамическая плитка) с показателями пожарной опасности, не превышающими В2, РП2, Д3, Т2, для отделки стен ведущим к выходам наружу из здания, в зальном помещении (хореографии) применяются материалы с показателями пожарной опасности, не превышающими Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.

Инструкция по мерам пожарной безопасности разработана. Противопожарный инструктаж с работниками проводится 1 раз в 6 месяцев.

Учет противопожарного инструктажа ведется в специальном журнале. Лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности является ответственный по пожарной безопасности Озеров А.И., который прошел обучение по программе пожарно – технического минимума в УМЦ СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», (удостоверение от 19.02.13 № 122), исполняющая обязанности директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 7» Александрова Т.В. так же прошла обучение по программе пожарно – технического минимума в УМЦ СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», (удостоверение от 27.03.14 № 244). Учет первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения ОП – 5 в количестве 4 шт.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены |
|-------|--|--|
| 1. | | Нарушений не выявлено |

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Александрова Т.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,)



(подпись)

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« _____ » _____ мая _____ 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Александрова Т.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« _____ » _____ мая _____ 20 14 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД г. Смоленска Кочанов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« _____ » _____ мая _____ 20 14 г.



(подпись)

М.Л.П.*

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору